Moduł awaryjny TQ do 4-pinowych świetlówek fluoresc. max 80W TQ180AT

Kod produktu: 20619



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **max 80W Autotest**
- Waga **0,70 kg**
- Tryb awaryjny **1,0h**
- Waga **0.70**
- Info **max 80W Autotest**
- Waga **0,70 kg**
- Tryb awaryjny **1,0h**
- Waga **0.70**

Standardowo stosowane akumulatory Ni-Cd.
Impulsowe ładowanie akumulatora.
Inwerter 8-polowy dedykowany do stateczników magnetycznych i elektronicznych.
Parametry zasilania: AC ~230V ±10% / 50Hz ±5%.
Częstotliwość pracy przetwornicy: 20-35 kHz.
Stopień ochrony: IP20.
Przejście w stan pracy awaryjnej: 0,2 - 0,8 sekundy.

info@elektriko.pl

Pierwsze ładowanie/ formowanie: 48h.
Czas ładowania/ doładowania akumulatora: 24h.
Temperatura: Tc=70oC; Ta=10oC ÷ 50oC.


Tabela parametrów technicznych

	MOC	CZAS	STRUMIEŃ
TQ136	4-36W	1h	>13%
TQ158	4-58W	1h	>10%
TQ236	4-36W	2h	>15%
TQ258	4-58W	2h	>12%
TQ336	4-36W	3h	>13%
TQ358	4-58W	3h	>10%

Schematy podłączenia:

Schemat 001 – połączenie modułu z jednym dławikiem zasilającym jedną świetlówkę

Schemat 002 – połączenie modułu z jednym dławikiem zasilającym dwie świetlówki, z którym tylko jedna pracuje zarówno w trybie sieciowym jak i awaryjnym



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl