

Oprawa SK-8 LED 1,2W 3h dwuzadaniowa PT biała / opal

Kod ElektriKo: 78367 Kod Awex: SK8/1,2W/C/3/SA/PT/WL



Dane techniczne:

- Moc **1,2W**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Moc **1,2W**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **3h**

Najnowsza seria opraw z rodziny SK8 to połączenie nowoczesnego wzornictwa z uniwersalnym i szybkim montażem oraz wysokiej jakości źródłami światła LED. Oprawy SK8 można zamontować na suficie jako wersja dwustronna bądź opcjonalnie na ścianie jako wersja jednostronna.

Oprawa SK8 dostępna jest w dwu wersjach:

- z kloszem opalizowanym – jako oprawa kierunkowa (optyka równomiernego podświetlenia piktogramu)
- z kloszem transparentnym – jako oprawa kierunkowa z dodatkowym układem optycznym służącym do doświetlenia powierzchni bezpośrednio pod oprawą (podwójny system optyczny)

PODWÓJNY SYSTEM OPTYCZNY

OPTYKA KIERUNKOWA:

równomiernie rozprawdza światło po całej powierzchni piktogramu

OPTYKA EWAKUACYJNA:

doświetla powierzchnię roboczą podoprawą

WYKONANIE:

Obudowa z białego poliwęglanu

Klosz opalizowany z poliwęglanu

MONTAŻ:

Natynkowy (sufit, ściana)

Opcjonalnie podtynkowy (sufit*)

NAPYCIĘ ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220-240VAC/50-60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB – 220-240VAC/50-60Hz; 175 – 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

TRÓJNO TŁUMIENIE:

1W, 2W LED

CZAS TĄDOWANIA:

ECO LED maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h, energoszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:

ECO LED: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V

STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V

PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator LiFePO4 6,4V

KLASA ISOLACJI:

I lub III

STOPNIEŃ OCHRONY:

IP44

ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:

30m

TEMPERATURA OTOCZENIA:

1a: 0°C-40°C

OPCJE:

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – selektywna awaryjna (na jasno)

PT – przycisk testu

AT – autotest

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNIA

FZLV – system centralnej baterii 24 VDC

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed gwałtownym rozładowaniem

Oprawa w III klasie ochrony/CI dla nieskrajowego systemu centralnej baterii FZLV

**wymaga akcesoriów do montażu podtynkowego