

Oprawa downlight SIMEN 7218E

Kod ElektriKo: 90488 Kod Elgo: Yd-woaa56-08



Dane techniczne:

- Moc **2 x 18W**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Statecznik **elektroniczny**
- Moc **2 x 18W**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Statecznik **elektroniczny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Seletywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Oprawa sufitowa stała SIMEN 7218E, 2x18W, statecznik elektroniczny, odbłyśnik lustrzany, pierścienie białe, źródła światła w komplecie: barwa światła neutralna biała

Opis techniczny

- korpus komory osprzętu wykonany z poliwęglanu (PC), w kolorze ciemnoszarym, rozdzielony przegrodą na dwie

części mieszczące osobno: oprawki źródeł światła i stateczniki

- wspornik o regulowanej wysokości służący do podparcia korpusu osprzętu, zwiększający stabilność oprawy po zamontowaniu
- korpus komory odbłyśnika z poliwęglanu (PC), biały
- pierścień dolny odbłyśnika o średnicy 210mm w dwóch opcjach kolorystycznych: biały i szary
- odbłyśnik aluminiowy o powierzchni lustrzanej lub matowej (rozpraszającej) złożony z dwóch części: górnej i dolnej
- dolna część odbłyśnika otwarta lub wyposażona w szklaną szybę matowaną od wewnątrz lub aluminiowy raster typu krzyżowego bądź typu „turbo”
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany w korpusie osprzętu
- zasilanie oprawy doprowadzone za pomocą przewodu zakończonego szybkozłączką
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

oświetlenie punktowe biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Sposób montażu

- montaż w suficie podwieszanym za pomocą dwóch uchwyty dociskających oprawę do podłoża
- średnica otworu montażowego 190mm
- oprawa po zamontowaniu nie może być okryta matą izolacyjną lub podobnym materiałem
- oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Wymiary